

POVINNOSTI PRI UKLADANÍ A SKLADOVANÍ HORĽAVÝCH KVAPALÍN V STAVBE – RODINNOM DOME, OBYTNOM DOME ALEBO INOM PRIESTORE VO VLASTNÍCTVE ALEBO V UŽÍVANÍ

V stavbe vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby možno ukladať najviac 200 l horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti; to sa nevzťahuje na bytový dom a stavbu na dočasné ubytovanie.

V byte a v príslušenstve bytu možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín.

V pivnici alebo v suterénnej miestnosti obytného domu sa môže pre každý byt ukladať

- ☐ na účely lokálneho vykurovania najviac 100 l kvapalného paliva len v prepravnom obale oddelene od pevného horľavého materiálu a palív; objem prepravného obalu môže byť najviac 50 l,
- ☐ 20 l horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti; z toho 5 l môže byť v rozbitnom obale.

Horľavé kvapaliny a horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu sa nesmú ukladať

- ☐ v nebytovom priestore, v spoločných častiach a v spoločných zariadeniach bytového domu,
- ☐ v obytnej bunke stavby na ubytovanie,
- ☐ v komunikačnom priestore,
- ☐ v zhromažďovacom priestore,
- ☐ na streche a na povale bytového domu, občianskeho vybavenia,
- ☐ v únikovej ceste stavebne oddelenej od iného priestoru stavby.

Obaly s horľavými kvapalinami je možné ukladať otvorom nahor, uzatvorené tak, aby sa nemohli rozliať.

Pri manipulácii s nimi treba dbať na to, aby v blízkosti miesta manipulácie nebol žiaden otvorený oheň a ani nikto nefajčil – môže prísť k vznieteniu uvoľnených pár alebo ich výbuchu.